

LAB N° 0158

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento  
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAI e PIP  
di MLA IAF per gli schemi di accreditamento  
SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS  
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MEL, LAI e ISP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes  
QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, IL, CL and PIP  
of IAF-MLA for the accreditation schemes  
QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS  
and of ILAC MRA for the accreditation schemes IL, ML, CL and INSP

# RAPPORTO DI PROVA

Moncalieri 15/11/2018

**Spett.**  
**SOCIETA' PER LA CONDOTTA DI ACQUA**  
**POTABILE IN ALPIGNANO Srl**  
**VIA BATTISTI N.2**  
**10091 ALPIGNANO (TO)**

**N.Ord. Progressivo 18-LA48093**

<b>Nome Campione:</b>	acqua di acquedotto	<b>A cura di:</b>	Cliente
<b>Committente:</b>	SOCIETA' PER LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN ALPIGNANO Srl	<b>A cura di:</b>	Cliente
<b>Luogo Prelievo:</b>	stazione pompaggio Maiolo		
<b>Campionamento:</b>	23/10/2018		
<b>Pervenuto il:</b>	23/10/2018		
<b>Analisi iniziata:</b>	23/10/2018	<b>Analisi ultimata:</b>	25/10/2018

Prova Metodo	Um	Risultato
Coliformi ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	ufc/100 ml	0
Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	ufc/100 ml	0
Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	ufc/100 ml	0

I risultati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo approvazione scritta del laboratorio.

Questo Rapporto di Prova rappresenta una copia conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secondo la normativa di legge in vigore. Il documento elettronico è conservato negli archivi informatici di Laemmegroup S.r.l. per dieci anni e può essere richiesto dal Cliente durante tutto il periodo di

Il Responsabile di Settore  
Dott. Alessandro Pessione

Il Direttore dei Laboratori  
Dott.ssa Valeria R. Giancotti




Modello RDP\_MICRO\_R40

Fine Rapporto di Prova